

Pajęczno, dnia 17 lutego 2017r.

IR.272.01.2017

Do:

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku Lipnik (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3504 E) – Siemkowice”

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 15.02.2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) , Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.02.2017 r. o tytule Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiającego odpowiedź , że Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur PP, informujemy, że:

Zgodnie z sentencją Zespołu Arbitrów wyrażoną w wyroku z dnia 13 maja 2005 (sygn. akt: UZP/ZO/0-948/05) oraz wyrokiem KIO z dnia 20 stycznia 2009 (sygn. akt: KIO/UZP 2/09), w sytuacji określenia wymagań odnoszących się do potrzeb Zamawiającego mogących ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców lub producentów, Zamawiający winien wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określony umożliwia realizację celu założonego w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W związku z powyższym:

Prosimy o uzasadnienie techniczne, że tylko polietylenowe (PEHD), umożliwiają Zamawiającemu realizację przedmiotowej inwestycji. Według naszej wiedzy, rura polipropylenowa (PP) stanowi rozwiązanie co najmniej równoważne technicznie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ punkt 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych po złożeniu stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia jako równoważne. Wykonawca nie przedstawił w/w dokumentów a jedynie wskazał ogólnie rury PP jako równoważne. To na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia dokumentów wskazujących równoważność materiałową. We wskazanym przez Wykonawcę Zarządzeniu nr 30 Dyrektora GDDKiA (...) przedstawiono jedynie przykładowe cechy materiału PEHD i PP . Dlatego nie sposób na tym etapie odnieść się do „równoważności” przedstawionych produktów.

Materiał będzie uznany za równoważny jeżeli będzie posiadał następujące cechy: powierzchnia zewnętrzna ukształtowana w formie karbów, sztywność obwodową kl. Min. SN8 , średnicę wewnętrzną 400mm (max. +-2%) , aprobatę IBDiM, Odporność na uderzenia wg. PN-EN 744.

STAROSTA
Jan Rys