

Pajęczno, dnia 13.08.2020 rok

Dla zainteresowanych

IR.272.4.200

a) W odpowiedzi na maila z dnia 7.08.2020 r. (data wpływu 10.08.2020 r.) i z dnia 11.08.2020 r. firmy STRABAG Sp. z o.o. informuje, że:

1. W dokumentacji przetargowej występuję niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wyrównawczą. W przedmiarze i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z D.05.03.05B należy wbudować AC16W prosimy o wyjaśnienie. Czy Zamawiający dopuszcza oba uziarnienia w zależności od faktycznej grubości wyrównania?

Ad. 1 Zamawiający po konsultacji z projektantem informuję, że należy zastosować AC16W na KR-3,4 – wyrównania zgodnie z tabelą wyrównań.

2. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 – odnośnie maila firmy STRABAG, Zamawiający poinformował, że zamieścił nowy przedmiar dotyczący drzew. Naszym zdaniem pozycje, o których mowa dotyczące drzew w przedmiarze z dn. 10.08.2020 r. powielają się. Mianowicie od poz. 350 d.3.3 do poz. 361 d.3.3 są identyczne z poz. Od 461 d. 3.9 do poz. 472 d 3.9. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Ad. 2 Omyłkowo projektant wysłał zły plik z aktualizacją przedmiaru, Zamawiający załącza teraz właściwy plik jako załącznik do odpowiedzi dla wykonawców.

3. Wnosimy o jednoznaczne określenie charakteru wynagrodzenia. Czy jest to wynagrodzenie obmiarowe (za faktycznie zrealizowane roboty?) Zgodnie z paragrafem 4 pkt 2 wzoru umowy tj.

„2. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma wartości wypłacanego wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 1 na podstawie faktur częściowych VAT wyniesie więcej niż 25% wartości przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy Stanowic będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty. ...

8. Płatność następuje za faktycznie wykonana i odebrane roboty.”

Czy jest wynagrodzenie ryczałtowe? Zgodnie z paragrafem 4 pkt 6

„6. Kwota ryczałtowa za wykonanie robót nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.”

4. Zapisy wykluczają się wzajemnie wg Umowy kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty i będzie stanowił podstawę do rozliczenia Wykonawcy, natomiast zgodnie z SIWZ kosztorys należy dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.

Prosimy jednoznacznie określić czy kosztorys należy dołączyć do oferty? Na jakiej podstawie należy sporządzić kosztorys jeżeli załączony przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych? Zgodnie pkt 3.1 SIWZ:

„ ... **Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę. ...**”

Ad. 3 i 4 Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w paragrafie 4 pkt 2. Nowy zapis ma treść:

„2. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur częściowych VAT wyniesie nie więcej niż 25% wartości przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, który wybrany w postępowaniu Wykonawca przedłoży 7 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu.”
Jako załącznik do odpowiedzi poprawiony wzór umowy.

Wykonawca winien wykonać kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz na podstawie projektu budowlanego, wizji w terenie i wiedzy technicznej.

5 W której pozycji przedmiarowej należy wycenić rampy dla płazów i innych zwierząt zgodnie z załącznikiem nr 9 opis PRB zamienny KR3 str. 18

Ad. 5 Zamawiający po konsultacji z projektantem informuję, że należy skalkulować w pozycjach dotyczących ścieków prefabrykowanych 68/44x60 oraz 40x30 cm.

6. Prosimy o zamieszczenie STWiORB oraz rysunków technicznych dla ramp dla płazów, które należy wycenić.

Ad. 6 Zamawiający po konsultacji z projektantem informuję, że szczegółowy opis ramp dla płazów znajduje się w opisie PRB „Korytka betonowe, płaskościaki” Korytka wykonać z betonu klasy C30/37.

a) W odpowiedzi na maila z dnia 11.08.2020 r. firmy PUH „DOMAX” informuje, że:

1.

Pytanie:

W SIWZ w pkt. 5.3.1. (po zmianie) Zamawiający wymaga 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi (o długości min. 4,0 km) z ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA. Wartość każdego zadania nie może być niższa niż 10 mln PLN (brutto).

W tym co najmniej jedno z zadań powinno obejmować budowę, przebudowę lub rozbudowę:

- a) - kanalizacji deszczowej
- b) – sieci teletechnicznej
- c) – oświetlenia drogowego

Czy możliwa jest modyfikacja tego wymogu? Np. 2 zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie **lub remoncie** drogi (o długości min. 4,0 km) z ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA. Wartość każdego zadania nie może być niższa niż 10 mln PLN (brutto).

W tym co najmniej jedno z zadań powinno obejmować budowę, przebudowę lub rozbudowę:

- a) - kanalizacji deszczowej
- b) – sieci teletechnicznej**
- c) – oświetlenia drogowego**

Bez oświetlenia drogowego i sieci teletechnicznej, gdyż Zamawiający poinformował zainteresowanych dnia 10.08.2020r. w odpowiedziach na pytania, że w przedmiot przetargu nie wchodzi zakres elektryczny i teletechniczny.

Ad. 1 Zamawiający informuje, że zmienia zapis w SIWZ 5.3.1:

5.3.1. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie:

1) co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. polegające na budowie, przebudowie, lub rozbudowie **minimum drogi powiatowej** z ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA. Wartość każdego zadania nie może być niższa niż 10 mln PLN (brutto).

W tym co najmniej jedno z zadań powinno obejmować budowę, przebudowę lub rozbudowę:

- a) - kanalizacji deszczowej
- b) - sieci teletechnicznej
- c) - oświetlenia drogowego

Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa w punkcie 1.

2) Co najmniej 1 zadanie obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu inżynierskiego (np.: przepust pod koroną drogi).

Wykonawca może wykazać 2 zadania obejmujące jednoczesne spełnianie warunku 1) i 2), uwzględniając wartości wskazane w pkt. 1) dla robót drogowych. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.

c) W odpowiedzi na pytania od firm w sprawie pkt 3.5.3. SIWZ i dopisania do wymagań słowa minimum drogi powiatowej informuje, że pkt. 3.5.3 SIWZ przyjmuje brzmienie:

„5.3.3 Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej.

Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:

1) **Kierownik budowy w specjalności inżynierskiej drogowej** – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy minimum 2 zadaniach o wartości min. 10 000 000,00 PLN (brutto) **każde zadanie, polegających na budowie/ przebudowie/ rozbudowie minimum drogi powiatowej, łącznie przez okres minimum 24 miesięcy.**

3) **Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan.** - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wod.-kan., która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót wod. – kan. polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci lub urządzeń wod. – kan., łącznie przez okres minimum 12 miesięcy;

100

4) **Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych** - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci lub urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, łącznie przez okres minimum 12 miesięcy;

5) **Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej** - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót telekomunikacyjnych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci lub urządzeń telekomunikacyjnych, łącznie przez okres minimum 12 miesięcy;

Funkcji kierownika budowy oraz funkcji kierownika robót drogowych nie może pełnić ta sama osoba.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zapewni oprócz ww. kadry, pozostałą i niezbędną do realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272).

W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest wykazanie się przez te osoby doświadczeniem określonym w pkt 5.3.2. SIWZ oraz w pkt 5 formularza oferty, w okresie ostatnich 5 lat.

Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt 5.3.2.

Uwaga:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zamawiający informuje, że ostatecznie ustala termin złożenia ofert i zmienia zapis w SIWZ pkt 11 i 12. W załączeniu modyfikacja zmienionych pkt SIWZ pozostała część SIWZ nie podlega zmianie i zostaje w treści modyfikacji SIWZ z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

„SIWZ

11. Opis sposobu przygotowywania ofert

11.1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

11.2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty Rozdział C SIWZ lub innym formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu.

11.4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

11.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

11.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

11.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.8. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- 11.9. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 11.10. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
- 11.11. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.700) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
- 11.12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
- 11.13. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana przez wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
- 11.14. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

nr telefonu Wykonawcy

Powiat Pajęczański

ul. Kościuszki 76

98-330 Pajęczno

„Oferta przetargowa”

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą”

Nie otwierać przed terminem składania ofert to jest przed

dniem 26 sierpnia 2020 r. godz. 12.00

[Faint red stamp]

[Handwritten signature]

- 11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak powyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
- 11.16. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 11.17. W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.), zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje wykonawcę.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w **biuro podawcze (parter) w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie** nie później niż do dnia 26.08.2020r. do godz. 11:30.
- 12.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2020r. o godz. 12:00 w **sali konferencyjnej (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie**.
- 12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie sesji otwarcia ofert zamawiający poda również nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: [http:// www.powiatpajeczno.biuletyn.net](http://www.powiatpajeczno.biuletyn.net) informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.”

STAROSTA
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki